クリスタルプラザ焼却施設維持管理状況に関する公表（法第9条の3第6項）

1号炉:「令和4年度（2022年度）」

項目	分類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物の種類及び数量	可燃ごみ・焼却量	t	1,256	2,320	1,431	1,602	612	2,112	1,834	2,205	1,668	1,703	559	2,324
施設稼働状況	運転期間		4/1～4/15 4/29～4/30	5/1～5/31	6/1～10 6/21～30	7/1～7/22	8/24～8/31	9/1～9/30	10/1～7 10/13～31	11/1～11/30	12/1～9 12/16～30	1/4～1/27	2/20～2/28	3/1～3/31
炉内の燃焼温度（平均値） （規4条の5第1項第2号ト、リ）	燃焼室中の燃焼ガス	℃	941	945	947	947	948	953	950	954	955	956	939	949
	集じん器入口燃焼ガス温度	℃	185	185	184	185	184	185	184	185	183	184	183	185
（規4条の5第1項第2号ヲ）	【排ガス中の一酸化炭素濃度】 協定値　100ppm以下 法基準値　100ppm以下	ppm	11	12	9	8	7	8	7	7	9	9	10	8
排ガスの測定結果 （規第4条の5第1項第2号カ）	【ダイオキシン類】 協定値　0．1ng-TEQ/m3N以下 法基準値　5．0ng-TEQ/m3N以下 （※クロスチェックは2社で測定）	ng-TEQ/m3N				0.015					0.0088			
	採取場所					煙突サンプル孔					煙突サンプル孔			
	採取した日					6月8日					12月21日			
	結果が得られた日					7月12日					2月27日			
	【硫黄酸化物】 協定値　50ppm以下 法基準値 K値により変動 （※協定値の方が厳しい値）	ppm				1.5未満			3.2		1.5未満		1.3未満	
	【ばいじん】 協定値　0．02g／㎥N以下 法基準値　0．15g／㎥N以下	g/㎥N				0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.002未満	
	【塩化水素】 協定値　100ppm以下 法基準値　430ppm以下	ppm				7.7			16		11		4.5未満	
	【窒素酸化物】 協定値　125ppm以下 法基準値　250ppm以下	ppm				90			73		83		100	
	採取場所					煙突サンプル孔			煙突サンプル孔		煙突サンプル孔		煙突サンプル孔	
	採取した日					6月8日			9月15日		12月21日		1月20日	
	結果が得られた日					7月6日			10月14日		2月27日		2月16日	
ばいじん除去 （規第4条の5第1項第2号ヌ）	ろ過式集じん器の除じんは毎日行っています。													
	ガス冷却設備の除じんは毎日行っています。													

2号炉:「令和4年度(2022年度)」

項目	分類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物の種類及び数量	可燃ごみ・焼却量	t	2,295	1,288	2,217	1,441	2,117	1,943	1,087	1,084	1,829	1,792	1,959	558
施設稼働状況	運転期間		4/1～4/30	5/1～5/13 5/27～5/31	6/1～6/30	7/13～7/31	8/1～8/28	9/3～9/30	10/1～10/16	11/17～11/30	12/1～9 12/16～30	1/5～1/20 1/24～1/31	2/1～2/28	3/1～3/2 3/26～3/31
炉内の燃焼温度(平均値) (規4条の5第1項第2号ト、リ)	燃焼室中の燃焼ガス	℃	945	948	944	941	943	942	946	945	944	941	940	946
	集じん器入口燃焼ガス温度	℃	185	185	184	185	184	185	185	186	185	185	185	186
(規4条の5第1項第2号ヲ)	【排ガス中の一酸化炭素濃度】 協定値　100ppm以下 法基準値　100ppm以下	ppm	13	9	11	8	12	9	5	8	9	8	7	7
排ガスの測定結果 (規第4条の5第1項第2号カ)	【ダイオキシン類】 協定値　0．1ng-TEQ/m3N以下 法基準値　5．0ng-TEQ/m3N以下 (※クロスチェックは2社で測定)	ng-TEQ/m3N				0.0083					0.0018			
	採取場所					煙突サンプル孔					煙突サンプル孔			
	採取した日					6月9日					12月20日			
	結果が得られた日					7月12日					2月27日			
	【硫黄酸化物】 協定値　50ppm以下 法基準値 K値により変動 (※協定値の方が厳しい値)	ppm				1.5未満			2.1		1.5未満		1.5未満	
	【ばいじん】 協定値　0．02g／㎥N以下 法基準値　0．15g／㎥N以下	g/㎥N				0.005			0.001未満		0.001未満		0.001未満	
	【塩化水素】 協定値　100ppm以下 法基準値　430ppm以下	ppm				5.1未満			33		4.3未満		4.9	
	【窒素酸化物】 協定値　125ppm以下 法基準値　250ppm以下	ppm				82			79		84		83	
	採取場所					煙突サンプル孔			煙突サンプル孔		煙突サンプル孔		煙突サンプル孔	
	採取した日					6月9日			9月15日		12月20日		1月20日	
	結果が得られた日					7月6日			10月14日		2月27日		2月16日	
ばいじん除去 (規第4条の5第1項第2号ヌ)	ろ過式集じん器の除じんは毎日行っています。													
	ガス冷却設備の除じんは毎日行っています。													